

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИРИГ
Комисија за јавну набавку
Број:01-404-26/2018
Ириг, 02.07.2018.године
Тел.022/400-627, 400-600
Факс:022/462-035

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Председника општине Ириг број 01-404-26/2018 од 11.06.2018.године- „Извођење радова на санацији хидротехничке и електро опреме црпне станице "Борковац" за Ириг и Врдник“ сачинила је

ПОЈАШЊЕЊЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА
САНАЦИЈИ – ХИДРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ
„БОРКОВАЦ“ ЗА ИРИГ И ВРДНИК

БР.ЈН 01-404-26/2018

Дана 27.06.2018.године, 29.06.2018.године и 02.07.2018.године примили смо мејлом допис којим се траже додатне информације/појашњење у вези Конкурсне документације - „Извођење радова на санацији хидротехничке и електро опреме црпне станице "Борковац" за Ириг и Врдник“ у оквиру којих су постављена следећа питања:

Питање1. „ Везано за јавну набавку бр. 01-404-26/2018 су радови – „Извођење радова на санацији хидротехничке и електро опреме црпне станице "Борковац" за Ириг и Врдник“, сматрамо да сте поступили у супротности са чланом 10 ичл.76 Закона о јавним набавкама, односно онемогућили сте конкуренцију и додатне услове сте прописали на начин да исти дискриминишу понуђаче и нису у логичкој вези са предметом јавне набавке, а све претходно наведено везано за додатне услове које сте прописали везано за пословни капацитет:

* Да понуђач у периоду од 2013.г. – 2017.г. има. Минимум две референце на изградњи машинске и електро опреме на водозахватним објектима, минималне појединачне вредности 10 милиона динара без ПДВ-а

* Да понуђач у периоду од 2013.г. – 2017.г. има минимум две референце на реконструкцији и санацији машинске и електро опреме на водозахватним објектима, од чега бар једна референца мора бити за систем од минимум 4 пумпна агрегата снаге веће од 25 kW и протока већег од 25 l/s по сваком агрегату, минималне појединачне вредности 10 милиона динара без ПДВ-а

Сматрамо да је, а узевши у обзир предмет јавне набавке, сувишно захтевати и ДВЕ референце на изградњи машинске и електро опреме на водозахватним објектима и ДВЕ референце на реконструкцији и санацији машинске и електро опреме на водозахватним објектима, због чега

захтевамо да промените конкурсну документацију у складу са наведеним члановима Закона о јавним набавкама.“

Питање 2. „ У позицији бр. 5 наведено је “пумпни агрегат са синхроним мотором”.

Да ли је могуће понудити и пумпни агрегат тражених карактеристика са уобичајним, асинхроним мотором, будући да ће сваки пумпни агрегат имати и припадајући фреквентни регулатор?

Уколико није могуће, молимо да Наручилац образложи разлоге за употребу синхроног мотора.

Питање 3. „ У позицији бр. 8 описан је ваздушњи компресор, међутим није дефинисан његов капацитет.

Молимо Вас да наведете минимални капацитет испоруке компримованог ваздуха у L/MIN (или M³/H) и/или минималну снагу мотора компресора.“

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку - „Извођење радова на санацији хидротехничке и електро опреме црпне станице "Борковац" за Ириг и Врдник “ доставља додатне информације/појашњење на постављено питање:

На питање број 1.

Планирани радови на замени машинске и електро опреме бустер црпне станице Борковац се односе на 4 ком пумпи капацитета 25l/s и снаге 26 kW , па је логично да се од понуђача захтева референца за најмање такав обим и ниво радова.

С обзиром да су планирани радови од великог значаја за водоснабдевање Ирига и Врдника, сматрамо да понуђач мора доказати своју озбиљност и поузданост, и да је оправдано захтевати да је понуђач извео најмање 2 изградње и 2 реконструкције на сличним пословима. Временски интервал од 5 година је сасвим довољан за оволики обим урађених послова (референци).

Из свега наведеног сматрамо да овим условима неће бити елиминисан ниједан озбиљан понуђач, И да су исти у логичној вези са предметом јавне набавке.

На питање број 2.

Појашњење од 22.06. 2018.године-одговор на питање бр.1 где је написано да “Синхрони електромотори су предвиђени електро пројектом, али ће се прихватити и понуде са асинхроним моторима, уз услов да потпуно задовољавају хидротехничке захтеве“ се ставља ван снаге, јер је пројектант написао да „замена типа мотора са собом повлачи додатна прилагођавања опреме тј како је пројектант то написао ставља ван снаге пројектно решење.“, а Пројектант не жели да да сагласност на измену пројектног решења (пројектно-техничке документације).

Пројектант је предвидео опрему у циљу што рационалније потрошње воде и електричне енергије.

Опрема одабрана у циљу веће флексибилности система у складу са условима, расположивим количинама воде у резервоарима, потребама и приоритетима.

Понуђачи су у обавези да понудом нуде опрему која је предвиђена пројектно-техничком документацијом.

Прихватљиве су само понуде које испуне овај захтев.

На питање број 3.

Компресор који је предвиђен у предмеру поз.бр.8 има намену да одржава ваздушни јастук у хидрофорском суду.

Позицијом је дефинисано је да је радни притисак 10 бара, а није дефинисан капацитет јер нема великог утицаја за рад бустер станице време за које се обнавља ваздушни јастука у хидрофорском суду.

Наравно не може се применити компресор веома малог капацитета а за нас је прихватљив компресор капацитет око 180 l/ min и радног притиска 10 бара.

Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације.

Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну набавку, на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) .

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

- Оливер Огњеновић, председник комисије,ср
- Драган Стојић, заменик председника комисији,ср

