

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИРИГ
Комисија за јавну набавку
Број:01-404-27/2019
Ириг, 15.07.2019.године
Тел.022/400-629, 400-600
Фах:022/462-035

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Председника општине Ириг број 01-404-27/2019 од 09.07.2019.године- „Извођење радова на адаптацији електричне опреме и расвете у објекту „Чаролија“ ДУ "Дечија радост" у Иригу“, сачинила је

**ПОЈАШЊЕЊЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ОПРЕМЕ И РАСВЕТЕ У ОБЈЕКТУ „ЧАРОЛИЈА“ ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ У ИРИГУ**

БР.ЈН 01-404-27/2019

Дана 12.07.2019.године примили смо мејлом допис којим се траже додатне информације/појашњење у вези Конкурсне документације - „Извођење радова на адаптацији електричне опреме и расвете у објекту „Чаролија“ ДУ "Дечија радост" у Иригу“, у оквиру којих су постављена следећа питања:

Питање број 1. „ Тендерском докуменатацијом сте предвидели да је потребна израда фотометријског прорачуна за сваку просторију.

Имајући у виду овај захтев молимо да нам доставите

- Ваш пројектни задатак са жељеним нивоима осветљаја, равномерности и осталим подацима које захтевате да се доставе кроз фотометријски прорачун.

- у електронској форми (DWG формату) основе свих просторија са тренутним распоредом светиљака и пресеке из којих се могу утврдити све димензије просторија ради израде фотометрије (дужина, ширина, висина просторија и монтажна висина светиљака)

- уколико немате горе наведене податке доставите нам фотометријски прорачун по пројекту за све просторије објекта где би се видели сви захтевани подаци за израдом фотометрије.“

Питање број 2.

„Захтевате да све светиљке буду од истог производјача. Зашто се ово захтева и по ком основу тј. које је оправдање за оваквим захтевом?“

Питање број 3.

„Шта је по вами светиљка приближних карактеристика тј. колика су дозвољена оступања по свим захтеваним параметрима?“

Питање број 4.

„Како ћете одредити квалитет како сте рекли по Вама опредељујућих фактора: тип оптике, ограничење сјајности и димензије? Да ли рецимо одступање од 7мм по питању укупне дужине светиљке или 12мм је прихватљиво и колика је та граница?“

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку - „Извођење радова на адаптацији електричне опреме и расвете у објекту „Чаролија“ ДУ "Дечија радост" у Иригу“, доставља додатне информације/појашњење на постављено питање:

Одговор Наручиоца на питање број 1.

Наручилац је на страни 12/58 предвидео могућност обиласка локације, уз претходну најаву, као и увид у техничку документацију. Закон о јавним набавкама не предвиђа обавезу Наручиоца да потенцијалним понуђачима доставља било шта од документације, тако да не сматрамо да треба да вам доставимо ништа од наведеног. Такође, сматрамо да је најбољи начин да се направи квалитетна понуда, да се потенцијални понуђач на лицу места увери о каквим се захтевима Наручиоца ради и да изврши увид у техничку документацију како би се уверио шта је пројектант предвидео и где се налазе сви тражени подаци у вези фотометријских прорачуна, а који су у складу са стандардима за одређене типове просторија.

Одговор Наручиоца на питање број 1.

Из искуства знамо да је током гарантног периода, а и каснијег одржавања, много је једноставније када се обраћамо на једну адресу.

Одговор Наручиоца на питање број 1.

Светиљком приближних карактеристика сматрамо ону са којом се, са истим бројем светиљки, постижу захтеване вредности осветљаја, у складу са техничком документацијом.

Одговор Наручиоца на питање број 1.

Комисија ће утврдити квалитет поређењем техничке документације светиљки, али и поређењем вредности добијених у светлотехничким прорачунима. Конкурсном документацијом, која је у складу са техничком документацијом, захтеван је одређени број светиљки, што се не може мењати, тако да је пожељно да светиљке буду приближних димензија због поштовања позиција и избегавања додатних радова на инсталацијама. Одступање од 12мм је прихватљиво!

Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације.

Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну набавку, на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ